



РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июня 2017 г.

г. Ставрополь

№ 34/1

О внесении изменения в приложение 24 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17 «Об установлении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 24 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 12 марта 2015 г. № 17 «Об установлении показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 27 ноября 2015 г. № 59/1, от 25 декабря 2015 г. № 67/11, от 27 июня 2016 г. № 26/2 и от 16 декабря 2016 г. № 48/1), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Заместитель председателя
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края



С.Г. Дубский

«ПРИЛОЖЕНИЕ 24

к постановлению региональной
тарифной комиссии Ставропольского края
от 12 марта 2015 г. № 17
(в редакции постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 15 июня 2017 г. № 34/1)

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения
МУП КМР «ЖКХ Курского района»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановый показатель		
			2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6
1.	Показатели надежности объектов теплоснабжения				
1.1.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации	–	0,1012	0,00	0,00
1.1.1.	Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении	км	19,76	19,76	19,76
1.2.	Значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации	–	0,0298	0,00	0,00
1.2.1.	Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии	Гкал/час	33,54	33,54	33,54

1	2	3	4	5	6
2.	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения				
2.1.	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	кг ут/Гкал	163,9	163,2	163,0
2.2.	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловых сетей	Гкал/м ²	3,295	3,283	3,277
2.3.	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям».	Гкал	5550,60	5530,50	5520,40

